

جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه - وزارت نیرو

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

نشریه شماره ۱۱۶-۳

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

نشریه شماره ۱۱۶۳

وزارت نیرو	سازمان برنامه و بودجه
استاندارد مهندسی آب	دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۷۵/۰۰/۷۱

۱۳۷۱

فهرست برگه

سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی / سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی؛ وزارت نیرو، استاندارد مهندسی آب. - تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۱.

۵ ص.: جدول. - (سازمان برنامه و بودجه. دفتر تحقیقات و معیارهای فنی؛ نشریه شماره ۱۱۶-۳) (انتشارات سازمان برنامه و بودجه؛ ۷۵/۰۰/۷۱)

۱. آب آشامیدنی - استانداردها. ۲. آب - کیفیت - اندازه‌گیری. ۳. آب - مهندسی - استانداردها.
الف. ایران. وزارت نیرو. استاندارد مهندسی آب. ب. سازمان برنامه و بودجه. مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات. ج. عنوان. د. سلسله انتشارات.

ش. ۱۱۶-۳ TA ۳۶۸ ۲ س /

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی (نشریه شماره ۱۱۶-۳)

تهیه کنندگان: دفتر تحقیقات و معیارهای فنی (سازمان برنامه و بودجه)؛ استاندارد مهندسی آب (وزارت نیرو)

ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات

چاپ اول: ۱۵۰۰ نسخه، ۱۳۷۱

قیمت: ۲۵۰ ریال

چاپ و صحافی: مؤسسه زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه

دستورالعمل شماره: ۲۱۸۱-۵۶/۰۹/۱۹۹۱	به: تمامی دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور
موردخ: ۷۱/۱۱/۲۶	
موضوع: استاندارد کیفیت آب آشامیدنی	
تذکر:	
<p>به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور و آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل از نوع اول مذکور در ماده هفت آئین نامه در یک صفحه صادر می گردد.</p> <p>تاریخ مندرج در ماده ۸ آئین نامه در مورد این دستورالعمل ۱۳۷۲/۳/۱ می باشد.</p> <p>به پیوست نشریه شماره ۱۱۶۳ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی این سازمان تحت عنوان "استاندارد کیفیت آب آشامیدنی" ابلاغ می گردد تا مفاد آن در طراحی و اجرای شبکه های آب آشامیدنی به مورد اجرا گذارده شود.</p> <p>مسعود روغنی زنجانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه</p>	

”آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی“

”مصوبه ۱۳۵۲/۴/۳۰ هیات وزیران“

فصل سوم - انواع دستورالعمل و نحوه ابلاغ

ماده ۷- دستورالعمل های موضوع این آیین نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

بند ۱- گروه اول دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمان ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها وغیره).

بند ۲- گروه دوم دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و بر حسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و با ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار موردنظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار موردنظر تطبیق دهند (نظیر حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی وغیره).

بند ۳- گروه سوم دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

ماده ۸- سازمان موظف است گروه هر دستورالعمل را به طور مشخص در متن آن قید نموده و به علاوه در مورد دستورالعمل های گروه ۱ و گروه ۲ تا تاریخی که از آن تاریخ لازم است به مورد اجرا گذاشته شود تعیین نماید. مدت زمان بین تاریخ صدور این دستورالعمل ها و تاریخی که به مورد اجرا گذاشته می شود باید از ۳ ماه کمتر باشد. در صورتی که یک دستورالعمل ناقص و یا جایگزین تمام و یا قسمتی از دستورالعمل های قبلی باشد لازم است مراتب صراحةً و با ذکر مشخصات دستورالعمل های قبلی در متن دستورالعمل قید گردد.

امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادی ناشی از به کارگیری مناسب و مستمر آنها در پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آنها را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی - تخصصی واکذار شده است.

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران تهیه استاندارد در بخش آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از این‌رو امور آب وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین می‌گردد:

- استفاده از تخصص‌ها و تجارب کارشناسان و صاحب‌نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجارب دستگاههای اجرائی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره‌برداری و ارزشیابی طرحها
- پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و ائتلاف منابع مالی وغیر مالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات معتبر تهیه‌کننده استاندارد

امید است که مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب با به کارگیری استانداردهای یاد شده برای پیشرفت، خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحب‌نظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت نمایند.

کمیته تهیه کننده:

آقای نادر بزاریه	فوق لیسانس مهندسی محیط‌زیست
خانم اکرم پایدار	لیسانس مهندسی شیمی
آقای علیرضا تولایی	فوق لیسانس راه و ساختمان و محیط
آقای مرتضی حسینیان	فوق لیسانس مهندسی شیمی
آقای رضا خیراندیش	فوق لیسانس مهندسی تهیه آب و آبرسانی
آقای عباس سادات	فوق لیسانس شیمی منصوری

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

۱- هدف و دامنه کاربرد

هدف از ارائه این نشریه، تعیین ویژگیهای مورد نیاز آبی است که به مصرف آشامیدن می‌رسد.

۲- تعاریف

- ۱-۲ حداکثر مطلوب: عبارت است از حداکثر غلظتی از مواد که برای آب آشامیدن مناسب تشخیص داده می‌شود. چنانچه آب حاوی موادی در غلظت بالاتر از حداکثر مطلوب باشد، از نظر کیفیت در حد پائین‌تری قرار دارد، اما هنوز قابل آشامیدن است.
- ۲-۲ حداکثر مجاز: عبارت است از حدی که اگر غلظت مواد موجود در آب از آن تجاوز کند، آب مذبور برای آشامیدن مناسب نمی‌باشد و مصرف مداوم آن در دراز مدت، اثرات زیان بخشی بر سلامتی مصرف کننده باقی خواهد گذاشت.

۳- ویژگیهای فیزیکی آب آشامیدنی

ویژگیهای فیزیکی آب آشامیدنی باید از مشخصات داده شده در جدول ۱ تجاوز کند.

جدول ۱. حدود مجاز ویژگیهای فیزیکی آب آشامیدنی

حداکثر مجاز	حداکثر مطلوب	ویژگی
۲۰	۵	(Pt-Co)
-	غیر قابل اعتراض	بو
کمتر از ۶/۵ یا بیشتر از ۹/۲ نباشد	کمتر از ۷ یا بیشتر از ۸/۵ نباشد	PH
۲۵	۵	(JTU) تیرگی

۴- ویژگیهای شیمیایی آب آشامیدنی

غلظت مواد شیمیایی موجود در آب باید از مقادیر داده شده در جداول ۲ و ۳ تجاوز کند.

جدول ۲. حدود مجاز مواد شیمیایی محلول در آب آشامیدنی

نام ماده	حداکثر مجاز (mg/l)	حداکثر مطلوب (mg/l)	حداکثر مجاز (mg/1)
مواد سمی:			
آرسنیک	بر حسب	·	·/··
باریم	"	·	·
بر	"	·	·
کادمیم	"	·	·/··
کروم (۶)	"	·	·/··
سیانور	"	·	·/··
سرب	"	·	·/··
نیتریت	"	·	·/··
سلنیم	"	·	·/··
نقره	"	·	·/··
جیوه	"	·	·/··
ترکیبات فنلی		·	·/··
سایر مواد:			
کل مواد جامد محلول	(TDS)	·/··	·/··
سختی کل	بر حسب	—	·/··
منیزیم	"	*	·/··
روی	"	·	·/··
مس	"	·/··	·/··
آهن (کل)	"	·/··	·/··
منگنز	"	·/··	·/··
سولفات	"	·/··	·/··
کلرور	"	·/··	·/··
نیترات	"	—	·/··
آمونیم	"	·/··	·/··
مواد پاک کننده	بر حسب	—	—

* اگر غلظت یون سولفات بیشتر از ۲۵۰ میلیگرم در لیتر باشد، غلظت یون منیزیم نباید از ۳۰ میلیگرم در لیتر تجاوز کند. در صورتی که غلظت یون سولفات از مقدار ذکر شده کمتر باشد، غلظت یون منیزیم می تواند از ۱۵۰ میلیگرم در لیتر افزایش پیدا کند.

** وجود مواد پاک کننده در آب حداکثر تا مقداری مجاز است که موجب تولید بو، طعم و یا کف در آب نگردد.

جدول ۳. حدود مجاز فلور در آب آشامیدنی

حداکثر مجاز (mg/l)	مقدار مناسب (mg/l)	حداقل لازم (mg/l)	میانگین حداکثرهای دمای روزانه محیط در سال *
۱/۷	۱/۲	۰/۹	۱۲-۱۰
۱/۵	۱/۱	۰/۸	۱۵-۱۲
۱/۳	۱	۰/۸	۱۷-۱۵
۱/۲	۰/۹	۰/۸	۲۱-۱۷
۱	۰/۸	۰/۷	۲۶-۲۱
۰/۸	۰/۷	۰/۶	۳۳-۲۶

* بر مبنای داده‌های مربوط به حداقل ۵ سال

-۵ حدود مجاز سموم شیمیایی و حشره‌کشها در آب آشامیدنی

غلظت سموم شیمیایی و حشره‌کشها در آب آشامیدنی نباید از مقادیر داده شده در جدول ۴ تجاوز کند.

جدول ۴. حداکثر مجاز سموم شیمیایی و حشره‌کشها

حداکثر مجاز (mg/l)	نام ماده
۰/۰۱۷	الدرین
۰/۰۱۷	دی الدرین
۰/۰۰۰۲	اندرین
۰/۰۱۸	هپتاکلر
۰/۰۱۸	هپتاکلر اپوکسید
۰/۰۰۴	لیندین
۰/۱	متوكسی كلر
۰/۱	كاربامات
۰/۰۰۳	كلردان
۰/۰۰۵	توگرافن
۰/۰۴۲	د.د.ت
۰/۱*	كلروفنتوكسی (۲ و ۴- دی)
۰/۰۱	كلروفنتوكسی (۲ و ۴ و ۵- تی بی، سیلوکس)

* این میزان نباید در بیش از ۲ الی ۳ روز متوالی و مجموعاً ۲ تا ۳ بار در سال دیده شود.

۶- ویژگیهای رادیولوژیکی آب آشامیدنی

حداکثر میزان رادیو اکتیویته در آب آشامیدنی باید مطابق جدول ۵ باشد.

جدول ۵- حداکثر مجاز مواد رادیواکتیو

تراکم کل اشعه آلفا	پیکوکوری ($^{137}\text{کوری}$) در لیتر
۳۰	۳ پیکوکوری ($^{137}\text{کوری}$) در لیتر

۷- ویژگیهای باکتریولوژیکی آب آشامیدنی

ویژگیهای باکتریولوژیکی آب آشامیدنی باید با مشخصات داده شده در جدول ۶ مطابقت نماید.

جدول ۶. حدود مجاز ویژگیهای باکتریولوژیکی آب آشامیدنی

منبع آب	تعداد کلی فرم در $100\text{ میلیتر نمونه آب}$	حداکثر مطلوب	حداکثر مجاز
آب لوله‌کشی:			
الف - آب تصفیه شده در محل ورود به شبکه توزیع	—	در هیچ نمونه‌ای کلی فرم وجود نداشته باشد	
ب - آب تصفیه نشده در محل ورود به شبکه	در هیچ نمونه‌ای کلی فرم وجود نداشته باشد	حداکثر ۳ کلی فرم در نمونه‌های اتفاقی مشروط بر اینکه: ۱- نمونه فاقد کلی فرم مدفوعی باشد ۲- منبع آب به طور منظم و مستمر تحت کنترل بهداشتی قرار داشته باشد ۳- بررسیهای بهداشتی حاکی از رضایت‌بخش بودن منبع تأمین آب باشد و یا درصد نمونه‌های اخذ شده در طی سال فاقد منبع کلی فرم باشد	حداکثر ۳ پیکوکوری ($^{137}\text{کوری}$) در لیتر
ج - آب در شبکه توزیع	در هیچ نمونه‌ای کلی فرم وجود نداشته باشد	در صورت نمونه‌گیری مستمر از آب باید ۹۵ درصد نمونه‌های اخذ شده در طی سال فاقد کلی فرم باشد و یا یک نمونه اتفاقی تعداد کلی فرم از ۲ عدد تجاوز ننماید	در نمونه‌های اتفاقی تعداد کلی فرم از ۱۰ عدد تجاوز ننماید
آب غیر لوله‌کشی (نظیر آب چاهها و چشمه‌ها)	در هیچ نمونه‌ای کلی فرم مدفوعی وجود نداشته باشد	در هیچ نمونه‌ای کلی فرم وجود نداشته باشد	در هیچ نمونه‌ای کلی فرم وجود نداشته باشد
آب آشامیدنی بطری شده			

۷-۱- نمونه‌گیری از آب به منظور انجام آزمایش باکتریولوژیکی آب آشامیدنی فواصل زمانی انجام آزمایش باکتریولوژی آب جهت کنترل شرایط بهداشتی سیستم تأمین آب باید به نحوی انتخاب شود که بتوان کیفیت باکتریولوژی آب را به طور شایسته‌ای کنترل نمود. نقاط نمونه‌گیری باید آب خام، تلمبه خانه‌های آب، تصفیه خانه، مخازن آب، تلمبه خانه‌های تقویت فشار و شبکه توزیع آب را در بر گیرد.

الف - نمونه‌گیری در محل ورود آب به شبکه توزیع:

- در شبکه‌های بزرگ در صورتی که آب قبل از ورود به شبکه کلرزنی می‌گردد، توصیه می‌شود که آزمایش باکتریولوژیکی آب به طور مستمر یکبار در روز انجام گیرد.
- در شبکه‌های کوچک که آب موردنیاز ده هزار نفر یا کمتر را تأمین می‌کند توصیه می‌شود نمونه‌گیری و انجام آزمایشات باکتریولوژی به طور هفتگی انجام گیرد.
- چنانچه آب قبل از ورود به شبکه توزیع، از کیفیت مطلوبی برخوردار بود و نیازی به کلر زنی نداشته باشد، در این صورت فواصل زمانی نمونه‌گیری از آب و انجام آزمایشات باکتریولوژیکی آب به ویژگیهای منع تأمین آب و تعداد جمعیت مصرف‌کننده آن بستگی دارد. در این حالت حداقل فاصله بین نمونه‌گیری‌های متوالی به قرار زیر توصیه می‌شود:

حداکثر فاصله بین نمونه‌گیری‌های متوالی	تعداد جمعیت مصرف‌کننده آب
۱ ماه	کمتر از ۲۰۰۰۰ نفر
۲ هفته	۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نفر
۴ روز	۵۰۰۰۰ نفر تا ۱۰۰۰۰۰ نفر
۱ روز	بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ نفر

در تمام حالات فوق الذکر باید از تمام نقاطی که آب وارد شبکه توزیع می‌گردد نمونه اخذ گردد.

ب - نمونه‌گیری از آب شبکه توزیع:

نمونه‌گیری از آب شبکه به تعداد جمعیت مصرف‌کننده از شبکه، طول خط لوله و تعداد انشعابات خانگی بستگی دارد.

حداقل تعداد نمونه‌گیری از آب شبکه برای انجام آزمایشات باکتریولوژیکی به شرح زیر توصیه می‌شود:

<u>حداقل تعداد نمونه‌گیری در هر ماه</u>	<u>تعداد جمیعت مصرف کننده از شبکه</u>
۱ نمونه به ازای هر ۵۰۰۰ نفر جمیعت که توسط شبکه پوشش می‌شود	کمتر از ۵۰۰۰ نفر
۱ نمونه به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر جمیعت که توسط شبکه پوشش می‌شود	۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ نفر
	بیشتر از ۱۰۰۰۰۰

In the Name of God
Islamic Republic of Iran
Ministry of Energy
Iran Water Resources Management CO.
Deputy of Research
Office of Standard and Technical Criteria

Drinking Water Quality Standard

Publication No. 116-3